

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение**

«Детский сад № 54»

(МДОУ «Детский сад № 54»)

ул. Громова, 48а, г. Ярославль, 150063.

Тел. факс (4852) 53-15-05, 53-05-85

E-mail: yardou054@yandex.ru

ОКПО 21724392, ОГРН 1027600516118

ИНН/КПП 7602024019/ 760201001

17.03.2021 № 42

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ярославской области

В ответ на вынесенное предписание № 40 от 20 февраля 2021г.
МДОУ «Детский сад № 54» информирует:

№	Вид нарушения	Срок устранения
1.	Обеспечить использование детской мебели безопасной для здоровья детей, при необходимости обеспечить своевременный ремонт мебели или ее замены (на момент проверки в 12 группе в приемной индивидуальный шкафчик для верхней одежды с маркировкой «кукушка» сломан, висит на 1 дверной петле).	Выполнено
2.	Провести замену эмалированных чайников для доставки и хранения кипяченой питьевой воды, имеющие дефекты повреждения эмали, в группах 5 и 10.	Выполнено
3.	Обеспечить сон детей в группе 12 на раскладных кроватях с твердым ложе, и упорядочить их хранение в соответствии с санитарными требованиями.	Выполнено
4.	Обеспечить работу санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: быть исправным и без дефектов (группа 8 в туалете из трех унитазов в рабочем состоянии только два).	Выполнено
5.	Провести ремонтные работы: в группе 13 в туалете штукатурка шелушится и осыпается; в туалете группы 11 осыпаются русты; группа 9 – в приемной и игровой штукатурка стен шелушится и осыпается; в группе 10 в туалете имеются признаки проточек на потолке, покрытые грибок, на стенах кафель частично отсутствует.	По мере финансирования
6.	Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.	По мере финансирования
7.	Привести в соответствие с санитарными требованиями освещение помещений в группах 4, 5, 6, 13 – в приемных и игровых; группа 3 – игровая и провести измерение освещенности. Протоколы измерений представить в Управление РПН по ЯО.	Замена светильников по мере финансирования
8.	Ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводить полную смену песка. Иметь документы на песок, подтверждающие его соответствие гигиеническим нормативам.	Полная смена песка будет произведена с наступлением летнего периода, документы, подтверждающие качество песка, будут предоставлены в полном объеме

Заведующий



М.А.Михайлова