



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 10/1/1**

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №54»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева А.Н. № 10 от «22» января 2021, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. «28» января 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «05» февраля 2021 года, с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. «25» февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Зайцевым Евгением Святославовичем в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54», осуществляющего деятельность по адресу: 150063, г. Ярославль, ул. Громова, д.48А.

в присутствии заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54» Михайловой Марины Александровны  
(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкции о мерах пожарной безопасности от 03.09.2018 г. не передела в соответствии с главой XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479)	п. 392 ППР в РФ.	05.07.2021 г.	
2.	Руководителем учреждения не обеспечено наличие на объекте защиты средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов	п. 56 ППР в РФ.	05.07.2021 г.	



	пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		
3.	Декларация пожарной безопасности на объект защиты №78401362-ГО-00442 от 29.09.2014 г. не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования пожарной безопасности (внесены изменения в: Федеральный закон РФ №123-ФЗ; СП 2.13130.2012; СП 4.13130.2013; СП 6.13130.2013; СП 7.13130.2013, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479).	ч. 6 ст. 64 Федерального закона РФ №123-ФЗ.	05.07.2021 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«25» февраля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №54» Михайлова Марина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » февраля 20 21 г.

  
(подпись)

